# HỆ THỐNG HÒA TAN OZONE

www.ozone.vn

**Mã Số: Oz-02**
**Tên: Máy ozone 02**
Năng suất: 40g/h
Số Lương: 1
C/N: diệt khuẩn trên vỏ bình
Ref No:

**Mã Số: P-06**
**Tên: Cấp áp**
Q=:3m3/h
H=3bars
Số Lương: 1
C/N: trộn ozone
Ref No:

**Mã Số: T-01**
**Tên: Bồn phản ứng**
Q=:2m3/h
H=2.2bars
Số Lương: 1
C/N: trộn ozone
Ref No:

**Mã Số: P-07**
**Tên: Cấp áp**
Q=:15m3/h
H=1.5bars
Số Lương: 1
C/N: Cấp áp Máy đóng chai
Ref No:




| WorKing Schedule | | (if time>5" , O3 level>0.3ppm) | (if time>5" , O3 level<0.2ppm) |
|---|---|---|---|
| Items | Starting | Working | Faulling |
| Pump1 | ON | ON | ON |
| Pump2 | ON | ON | ON |
| O3 OBM 1 | ON | ON | ON |
| M1 | OFF | ON | OFF |
| M2 | Open | OFF | Open |

TÊN DỰ ÁN:
xx
xx
Địa điểm:
xxx

HẠNG MỤC:
HÒA TAN OZONE

CHỦ ĐẦU TƯ

CHỦ ĐẦU TƯ: Phê duyệt
xx xxx
GIÁM ĐỐC:

NHÀ THẦU TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

TƯ VẤN QUẢN LÝ:
xxx
GIÁM ĐỐC:

NHÀ THẦU THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ - THI CÔNG LẮP ĐẶT

CÔNG TY TNHH SX & TM OBM
OBM ENVIROMENTAL Co.,LTD
TEL. (848)38130032 - FAX. (848)38130034
Email: info@obmgroup.com; Web: www.obmgroup.com
269 THÀNH CÔNG STREET, TAN BINH DISTRICT HCMC

GIÁM ĐỐC: LÊ QUỐC HÙNG

ISSUED FOR/MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH :

THIẾT KẾ CƠ SỞ TRÌNH DUYỆT ☒ PRELIMINARY ☒ YOUR APPROVAL

LEGEND/GHI CHÚ:

TÊN BẢN VẼ:
P&I Drawing

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT 15M3/H

| | | |
|---|---|---|
| CHECK ED BY/ QLKT | LÊ QUỐC HÙNG | |
| DESIGN BY/ THIẾT KẾ | Phí Việt Hòa | |
| DRAWN BY/ VẼ | Phí Việt Hòa | |
| SCALE/ TỈ LỆ | None Scale | ITEM |
| DATE/ HOÀN THÀNH | 02-2011 | OBM-PA-2/9 |